

Krosno, dnia 31.07.2017r.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krośnie**
ul. Kisielewskiego 12
38 – 400 Krosno
tel. 43-219-42
www.psse.krosno.pl
PSK. 443.4.3.5.2017

URZĄD GMINY
MIEJSCE PIASTOWE

Wpł.
dnia 09.08.2017

L.dz. 3455 znl. -

podpis *Bucud*

or
L

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1 art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261),
2. art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
3. art.12 ust 1, ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328),
4. § 3 ust.1 pkt 1 i pkt 2, ust. 2 i ust. 3, § 17 i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I półrocze 2017r. z Wodociągu sieciowego Krosno ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej pobranych:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 w dniach: 09.01.2017r., 03.04.2017r., 10.04.2017r., 26.06.2017r.(sprawozdania z badań :nr 8-S/W/55/2017 z dnia 11.01.2017r., nr 7-S/W/53/2017 z dnia 11.01.2017r., nr 5-S/W/50/2017 z dnia 11.01.2017r., nr 42-S/W/603/2017 z dnia 04.04.2017r., nr 53-S/W/663/2017 z dnia 11.04.2017r., nr 54-S/W/665/2017 z dnia 11.04.2017r., nr 133-SW/1139/2017 z dnia 24.07.2017r., nr 3885/06/2017/F/2 z dnia 10.07.2017r.).

- w ramach urzędowej kontroli w dniach: 07.02.2017r.,10.05.2017r. (sprawozdania z badań: nr 47/N/HK/17 z dnia 10.02.2017r., nr 48/N/HK/17 z dnia 10.02.2017, nr 196/N/HK/17 z dnia 16.05.2017r.).

stwierdza

**że woda z Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna
do spożycia przez ludzi.**

U Z A S A D N I E N I E

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno zostały pobrane próbki wody z Wodociągu Krosno-ZUW „Jasiołka” Szczepańcowa z wytypowanych punktów monitoringowych w zakresie oznaczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym. Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek za I półrocze 2017r.
Badania próbek wody wykazały, że woda :

- w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) - woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia: podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1, podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 oraz dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne określone w załączniku nr 3, dodatkowe wymagania chemiczne określone załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Na podstawie § 17 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) - właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie wyników z badań wody realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmiot, stwierdza przydatność wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 17 ust.5 wyżej cyt. Rozporządzenia informuje właściwego (prezydenta miasta, burmistrza, wójta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z Wodociągu sieciowego Krosno.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017., poz. 328) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **Prezydenta/Wójta do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Fredry 12;
2. Prezydent Miasta i Gminy Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a;
3. Wójt Gminy Miejsce Piastowe, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14;
4. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
5. A/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROŚNIE

Ewa Szybientcka
mgr Ewa Szybientcka